




L1L2L3, 230/400V, 50Hz, Ikz=6 [kA]



Numer obwodu	18	
Opis	-	
Moc [kW]/Prąd [A]	-	
Przewód	-	
Nazwa obwodu	REZERWA	



RPP0Z CA14V

- Klasa Izolacji: II
- Stopień ochrony: IP44
- Stopień ochrony: IK07
- Prąd znamionowy: 125 A
- Rodzaj: Netykowna
- Ilość modułów: 48
- Szerokość: 300 mm
- Wysokość: 650 mm
- Głębokość: 160 mm

JACEK PROCIŃSKI 80-299 Gdańsk, ul. Centrum 13 tel. 502 451 695 jacek@procincki.com			Inwestor:	Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Świętego Antoniego
			Obiekt:	Sanatorium M.B. Królowej Matki Nadziei i św. Maksymilianiana ul. Ujejskiego 40, 81-426 Gdynia

Imię i nazwisko		Nr uprawnień	Podpis	Br. Elektryczna		Proj. techniczny	Data:	09.2025	Rys.	-
AUTOR PROJ.	mgr inż. Jacek Prociński upr. bud. proj. POM00159POM00107			Nazwa rysunku: Schemat i widok rozdzielnic RPP0Z						Rys. E-09/3
OPRACOWAŁ										
OPRACOWAŁ										
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Mirosław Prociński upr. bud. proj. 3379/G089			Opracowanie chronione prawnie Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83)						

E-09/3